

【質疑回答一覧】

質疑のあった事項に係る回答について、以下のとおりとします。

No.	質疑事項	回答事項
1	前年度契約金額を教えてください。	26,704,000円(税込)です。
2	前年度契約よりの仕様変更はありますか。	<p>【追加項目】</p> <ul style="list-style-type: none">・p.6 3.7増員契約(別途締結予定)・p.9 4.3危険物施設に係る消火設備等点検・p.11 4.5ろ過装置 水盤集水柵の網清掃・p.14 6.1危険物施設に係る消防設備等点検 <p>【削減項目】</p> <ul style="list-style-type: none">・空調設備(冷温水発生機、空冷式ヒートポンプチラー、ガスエンジン式エアコン、空冷ヒートポンプエアコン、ファン)に係る定期点検・ホルムアルデヒド測定 <p>【変更項目】</p> <ul style="list-style-type: none">・空気環境測定ポイント数が15ポイントから20ポイントになりました。
3	前年度契約業者はどちらになりますか。	株式会社大阪建物管理です。
4	上水水質検査項目として 消毒副生成物水質検査(12項目)1回/年(法定検査)は不要でしょうか。	必要です。仕様書への記載漏れとなっていました。失礼いたしました。 仕様書p.16 6.4上水水質検査項目として「消毒副生成物水質検査(12項目)1回/年」を追記いたしました。